

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000110516707 Дата «30» 05 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г.СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 113 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 30 » 05. 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Хайруллиной Мариной Муллануровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000110516707 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 "Микки-Маус" ИНН 8602002659, ОГРН 1028600602216. 628405, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Сургут, г Сургут, проезд Взлетный, д. 9. Места осуществления деятельности: корпус 1: 628405, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, проезд Взлетный, 9, 628405, Россия, Тюменская область, ХМАО - Югра, город Сургут, ул. Озёрная, 1/1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

корпус 1: 628405, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, проезд Взлетный, 9:

1. На территории хозяйственной зоны установлены 2 пластиковых контейнера с крышками. Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м. что **не соответствует требованиям** п.3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", «На территориях городских и сельских поселений (далее - населенные пункты) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки). Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра».

2. Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Количество площадок - 14. Количество игровых площадок не соответствует количеству групп (19 групповых ячеек), что **нарушает требования** п.п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", «Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок. Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения».

3. На момент обследования кровли и лестниц крылец центрального и эвакуационных выходов с дефектами, что **не соответствует требованиям** п.п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи". п.п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", «*Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов*».

4. Во всех групповых ячейка списочный состав детей в группе не соответствует производственной мощности игровой комнаты, что **не соответствует требованиям** п.п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «*Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м² на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м² на ребенка*».

5. На момент проведения обследования выявлены нарушения дефектов стен, полов и потолков:

-Групповая ячейка «Вишенка». В санузле для девочек обнаружены дефекты потолка в виде следов течи.

-Групповая ячейка «Василек»: в санузле обнаружены дефекты стен в виде трещин и сколов, в туалете для мальчиков следы течи на потолке и стенах. -- - Групповая ячейка «Колокольчик»: в санузле для девочек имеются дефекты стен и потолка следы течи, в спальне трещины на стенах, игровая дефекты пола в виде отхождение линолеума от поверхности пола.

-Групповая ячейка «Неваляшка»: в санитарном узле для девочек обнаружены дефекты потолка виде отслоения краски.

-Групповая ячейка «Брусничка»: над входом в санитарный узел обнаружены дефекты стен в виде следов течи, в самом санитарном узле имеются дефекты потолка в виде отслоения краски.

Все вышеперечисленное, **не соответствует требованиям** п.п. 2.5.2, 2.5.3. П 2.4.3648-20 «п.2.5.2. *Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию*», п. 2.5.3. *Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств*».

В групповой ячейке «Теремок» (6-7 лет) в санитарном узле туалеты для детей не имеют разделения на мальчиков и девочек. Унитазы не оборудованы туалетными кабинками с дверьми, что нарушает требования п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «*На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих*

субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола».

Во всех групповых ячейках (кроме «Аленка» и «Брусничка») отсутствуют раковины для мытья рук персонала, что не соответствует требованиям п.п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф. В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек».

6. В моечной над двухсекционной раковиной отсутствует локальная вытяжная система, что нарушает требования п.п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением».

628405, Россия, Тюменская область, ХМАО - Югра, город Сургут, ул. Озёрная, 1/1.

1. На территории хозяйственной зоны установлен 1 пластиковый контейнер с крышкой. Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м. что не соответствует требованиям п.3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", «На территориях городских и сельских поселений (далее - населенные пункты) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки). Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной

путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра».

2. Во всех групповых ячейка списочный состав детей в группе не соответствует производственной мощности игровой комнаты, что не соответствует требованием п.п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 на ребенка».

2. На момент обследования в пищеблоке в коридоре между горячим цехом складским помещениям обнаружены дефекты потолка в виде следов течи, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию», п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Срок устранения нарушений: 30.08.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Микки-Маус" ИНН 8602002659, ОГРН 1028600602216. 628405, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Сургут, г Сургут, проезд Взлетный, д. 9.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица



Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс __8(3462)246-077_ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» 08 2024. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Хайруллина К.М. (инициалы и фамилия)
--	---	---

С предписанием ознакомлен(а) «30» 05 2024 г.

 (подпись)	 (инициалы и фамилия)
--	--

Предписание направлено по адресу:
